

Заказчик	ЗАО «ТМК»
Подрядчик	ООО [REDACTED]

Объект	Офисное помещение
Адрес	г. Тюмень [REDACTED]
Дата	5 октября 2008 г.

## А К Т осмотра заземлителей перед закрытием

Комиссия в составе:

от монтажной организации: \_\_\_\_\_ зам. директора [REDACTED]

( должность ф, и, о )

от заказчика: \_\_\_\_\_ зам. директора [REDACTED]

( должность ф, и, о )

произвела осмотр заземлителей: \_\_\_\_\_ контура заземления ЛР компьютеров

Осмотром установлено:

- I. Заземление выполнено по чертежам проекта разработанного: \_\_\_\_\_
- II. Отступлений от проекта \_\_\_\_\_ и внесены в чертежи № \_\_\_\_\_
- III. Все соединения выполнены: \_\_\_\_\_ сварным швом  
( способ соединения и защиты стыков )
- IV. Характеристика заземлителя: \_\_\_\_\_ стержневые: квадрат 18x18;  
\_\_\_\_\_ протяжные: ПВЗ-1x4.

№ п/п	Наименование участка заземления	Параметры заземлителей					
		Стержневые			Протяжные		Примечание
		разм. мм	кол-во шт.	глубина заложения м.	разм. мм	глубина заложения м.	
1	Контур заземления ЛР компьютеров	18x18	1	2,5		годен	

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

V. Выполненные заземлители могут быть закрыты: \_\_\_\_\_ грунтом

VI. Качество работ: \_\_\_\_\_ хорошее, согласно СНиП и ПУЭ

Исполнительная схема контура заземления.



Представитель монтажной организации \_\_\_\_\_ [REDACTED]

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ [REDACTED]

